

Предписание 30/03-207
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
«26» октября 2018г.

При обследовании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Чебаркуль, ул.Ленина, д.42, по распоряжению №30-1890 от 07.09.2018г. выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
- СП 3.1/3.2.3145-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №2» принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Принять меры по обеспечению уровней искусственной освещенности в учебных помещениях в соответствии с нормативными показателями, т.е. не ниже 300лк – п.7.2.1.,7.2.9 СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Эффективность проведенных мероприятий подтвердить лабораторными испытаниями;

Срок – до 01.09.2019г.

2. Запланировать мероприятия по замене светильников с лампами накаливания на люминесцентные и оборудованию классных досок софитами;

Срок – определить сроки и представить в ТО Роспотребнадзора до 01.12.2019г.

3. В связи с недопустимостью использования подвальных помещений под учебные мастерские решить вопрос с их переводом в другие помещения - п.4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок – определить сроки и представить в ТО Роспотребнадзора до 01.12.2019г.

4. Оборудовать в существующих туалетах кабины с дверями.

Срок – до 01.09.2020г.

5. Обеспечить обучающихся рабочим местом в соответствии с его ростом. Выполнить подбор учебной мебели в начальных классах соответственно росту обучающихся, ее цветовую маркировку, расстановку в соответствии с п. 5.3.– 5.5. СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок – до 01.09.2019г.

6. Кабинеты для обучающихся первой ступени оборудовать школьными партами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости – п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок – до 01.09.2020г.

7. Для контроля температурного режима все учебные помещения оснастить бытовыми термометрами – п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок – до 01.12.2018г. ✓

8. Обеспечить сбор и хранение перегоревших люминесцентных ламп в контейнере в специально выделенном помещении, заключить договор на их утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами – п.7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок – до 01.12.2018г. ✓

9. Кабинеты информатики оборудовать ученическими стульями с подъемно-поворотным механизмом, регулирующимися по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

Срок – до 01.09.2020г.

10. Организовать питьевой режим обучающихся в доступных формах в соответствии с требованиями (стационарный питьевой фонтанчик соответствующей конструкции или вода, расфасованная в емкости, одноразовые стаканчики) – п.10.2.-10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08;

Срок – до 01.09.2019г.

11. Обеспечить проветривания коридоров во время уроков – п.6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08;

Срок – с 26.10.2018г. и постоянно ✓

12. Обеспечить ежедневную влажную уборку всех помещений школы после окончания уроков (в т.ч. мастерских), туалетов после каждой перемены – п.13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08;

Срок – с 26.10.2018г. и постоянно ✓

13. Устранить замечания по оформлению личных медицинских книжек. Внести в ЛМК сведения о недостающих профилактических прививках – п.11.8. СанПиН 2.4.5.2409-08;

Срок – до 01.12.2018г. ✓

14. Провести 100% вакцинацию сотрудников против гриппа

Срок – до 01.11.2018г. ✓

15. Организовать профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию работников школы, деятельность которых связана с обучением и воспитанием детей, при трудоустройстве и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года – 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок – до 01.12.2018г. ✓

16. Расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной работоспособности обучающихся и шкалы трудности предметов, обеспечив максимальную нагрузку на 2-4-х уроках и в середине недели.

Срок – до 01.09.2019г.

17. Приобрести контейнеры для сбора мусора с плотно закрывающимися крышками – п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается:

На муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»

(ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица лица)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в ТО Роспотребнадзора в городе Миассе, городе Карабаше, городе Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах по адресу: г.Чебаркуль, ул.9 Мая,3а в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания до 01.12. 2018г., 01.09.2019г.

За невыполнение в установленный срок предписания, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривается административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

За невыполнение в установленный срок предписания, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривается административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


Специалист-эксперт



Мартынова Н.А.


(подпись)

Предписание получил:



(Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«_26_» октября 2018г.


(подпись)