

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 3а
(место составления акта)

“ 17 ” мая 20 19 г.
(дата составления акта)
11.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 168

Челябинская область, г. Чебаркуль, ул.

“ 17 ” мая 20 19 г. по адресу: Ленина, 42.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №168 от 14.05.2019 года начальника ОНДиПР № 5 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Невзорова Дениса Викторовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» по соблюдению требований пожарной безопасности в эксплуатируемых зданиях и помещениях по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 42.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: общее время проверки 1 час 00 минут.
17.05.2019г с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут продолжительностью 1 час 00 минут;

Акт проверки составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 5 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Сериева С.А. Сер 15.05.2019г.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР №5 по пожарному надзору Соломина Ирина Александровна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СОШ №2» Сергеева Светлана Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Здание представляет собой четырехэтажное строение 3 степени огнестойкости, функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Стены выполнены из шлакоблока, перекрытия ж/б, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное, теплоноситель вода. Электричество 220В. Подъезды к зданию свободные.


Помещение МБОУ «СОШ №2» оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 1-го типа. Над дверными проемами размещены световые табло «Выход». Система АПС и СОУЭ находится в исправном состоянии, заключён договор №179-ТО от 01.01.2019года на проведение работ по техническому обслуживанию систем безопасности с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности ООО «ВДПО Миасс». Оборудование, позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, находится в исправном состоянии, заключён договор №212-ТО от 01.03.2019г. на проведение работ по техническому обслуживанию систем безопасности с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности ООО «ВДПО Миасс». Все помещения укомплектованы огнетушителями ОП-4, которые имеют соответствующую нумерацию, а также заведён журнал учёта первичных средств пожаротушения. Директор Сергеева С.А. 01.07.2016г., прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в ЧГО ЧО00000 ВДПО, о чём свидетельствует квалификационное удостоверение. При проверке проведена тренировка по эвакуации учащихся из здания школы, а также инструктаж по мерам пожарной безопасности с работниками.

В ходе проведения проверки, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (*заполняется при проведении выездной проверки*):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (*заполняется при проведении выездной проверки*):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:


Подписи лиц, проводивших проверку

Государственный инспектор ОНДиПР №5

по пожарному надзору Соломина Ирина Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

"17" 05 2019 г.



Соломина
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сершова Светлана Анатольевна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» июня 2019 г.

Сер.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ (351) 239-99-99